

PIEZUS

ИНДИКАТОР ANZ 300

Руководство по эксплуатации

www.piezus.ru



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для Индикатора ANZ 300 (далее по тексту – «прибор» или «изделие») и содержит технические характеристики, описание работы, конструкции и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

Полный перечень характеристик прибора приведен в технической спецификации (www.piezus.ru).

Далее в тексте используются следующие аббревиатуры:

ДИ – диапазон измерений; ВПИ – верхний предел измерений (USP); НПИ – нижний предел измерений (LSP); RMS – действующее значение.

1 Назначение изделия

1.1 Прибор преобразует унифицированный аналоговый входной сигнал (4...20 мА/0...10 В/0...75 мВ) в цифровое значение физического параметра, которое отображается на индикаторе, и может управлять двумя внешними электрическими цепями при помощи контактов электромагнитных реле. Внешним устройствам может передавать значения нормированным аналоговым сигналом тока 4...20 мА.

1.2 Изделие предназначено для установки в шкаф управления и может использоваться в качестве местного индикатора к различным датчикам (давления, температуры и др.).

1.3 Область применения – современные системы контроля, аварийной защиты, сигнализации и управления в различных отраслях промышленности и коммунальном хозяйстве.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические данные

2.1.1 Прибор выполняет следующие функции:

- отображает текущие значения измеряемого датчиком параметра на дисплее в удобном для пользователя виде (выбирается нужный диапазон отображаемых нормированных значений);
- формирует на выходе нормированный аналоговый сигнал 4...20 мА;
- включает релейные выходы при переходе контролируемого параметра за установленные границы;
- программируется режим работы кнопками, расположенными на лицевой панели;
- предотвращает несанкционированный доступ к настройкам путем установки пароля;
- имеет встроенный дополнительный источник для питания внешних датчиков, при этом обеспечивается гальваническая изоляция входных цепей от выходных.

2.1.2 Прибор оснащен цифровыми индикаторами с высотой цифр 20 мм (основной) и 7 мм (дополнительный), обеспечивающих параметры, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры цифрового индикатора

Наименование	Значение (свойства)
Диапазон отображаемых значений	-1999...+9999
Основная приведенная погрешность отображаемой величины	0,3% ДИ ±2 единицы младшего разряда, выраженные в % от ДИ
Время установления рабочего режима (после включения), не более	10 с
Частота измерений	8 Гц

2.1.3 Прибор может иметь до 2 выходных коммутаторов (цепи сигнализации AL1 и AL2), выполненных на основе программируемых электромагнитных реле с параметрами согласно таблице 2.

Таблица 2 – Параметры релейных выходов

Наименование	Значение (свойства)
Тип коммутирующего контакта	нормально разомкнутый
Максимальные коммутируемые сигналы на активной нагрузке: – постоянный ток (DC) – переменный ток (AC)	3 А / 30 В 3 А / 250 В
Режимы работы реле	гистерезис
Электрическая прочность изоляции, В	1000 (AC RMS)
Сопротивление гальванической изоляции, МОм, не менее	100

2.1.4 Вид аналогового входного сигнала и его диапазон выбирается пользователем из меню прибора при настройке работы (см. п. 5.2).

2.1.5 Конструктивно изделие выполнено для монтажа в щит и имеет пластмассовый корпус с размерами – 96×48×88 мм (Приложение А).

2.1.6 Масса прибора, не более – 0,2 кг.

2.1.7 Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 – IP20 (IP65 со стороны лицевой панели).

2.2 Условия эксплуатации:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от 0 °С до +50 °С;
- влажность 20...90 % (без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (по ГОСТ Р 52931 группа Р1, высота над уровнем моря не более 1000 м).

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931.

2.3 Помехоустойчивость и помехоэмиссия

По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) изделие соответствует нормам установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22:2006).

По устойчивости к радиочастотным электромагнитным полям изделие соответствует степени жесткости класса 3 по ГОСТ Р 51317.4.3 (МЭК 61000-4-3).

3 Меры безопасности

3.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.

3.2 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

3.3 Не допускается попадание влаги на контакты разъема и внутрь корпуса.

4 Указания по монтажу

4.1 Рабочее положение прибора произвольное, удобное для монтажа, демонтажа и обслуживания.

4.2 Подключение прибора должно производиться только при отключенном питании. Сечение жил кабелей должно быть не более 0,75 мм².

4.3 Цепи прибора подключаются в соответствии с рисунком 1 и Приложением Б (исполнение следует уточнить по маркировочной этикетке).




Рисунок 1 – Типовое подключение входных сигналов

5 Подготовка к работе

5.1 Общие сведения

5.1.1 На лицевой панели прибора расположены два цифровых индикатора, светодиоды индикации состояния выходов и четыре кнопки управления, рисунок 2.



Рисунок 2 – Назначение элементов лицевой панели прибора, где

- 1 – основной индикатор отображает измеряемое значение или символ параметра меню в режиме настройки;
- 2 – дополнительный индикатор показывает уровень порогового значения AL1 или код изменяемого параметра в меню настройки;
- 3 – индикаторы состояния выходов – светятся при их активности;
- 4 – кнопки управления выполняют функции настройки:
[SET] – выбор (переключение) параметра или подтверждение установки;
[RST] – выбор изменяемого значения (выбранное место мигает);
[▲] (вперед) или [▼] (назад) – изменение значений рабочих параметров (пороговые уровни AL1/AL2, тип входа, ВПИ, НПИ и другие).

5.1.2 При включении прибора он выполняет самодиагностику и временно засвечивает все сегменты индикаторов, после чего последовательно отображает: установленный для входного сигнала «inP» код типа («PA» – ток 4...20 мА); максимальное и минимальное значение диапазона (заводские установки «100.0» и «0.0»). В режиме работы основной индикатор будет показывать измеряемое значение, а на дополнительном индикаторе отображается установленный уровень порога для реле AL1 (в процессе работы порог AL1 можно изменять кнопками «RST», «▲», «▼»).

5.2 Настройка параметров работы прибора

5.2.1 Изменение основных параметров работы прибора производится через меню, для перехода к которому следует удерживать нажатой кнопку [SET] более 3 с (прибор автоматически вернется в рабочий режим через 25 с, если не нажимать кнопки).

5.2.2 Структура меню для настройки параметров работы приведена на рисунке 3 (на нем указаны все начальные заводские установки).




Рисунок 3 – Структура меню настройки прибора (*демпфирование – время установления выходных значений (показаний) при ступенчатом изменении сигнала на входе – Pvx)

5.2.3 Если входной сигнал превысит максимальное значение диапазона (USP) на 10%, то на лицевой панели прибора будут отображаться знаки:



6 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год и состоит в проверке крепления прибора, а также удалении с него пыли и грязи.

При выполнении работ по техническому обслуживанию следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 3.

7 Маркировка

Для идентификации изделия на обратной стороне корпуса имеется этикетка, которая содержит следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя и бар-код (QR-код);
- наименование и условное обозначение изделия;
- номинальное питающее напряжение и его тип;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- степень защиты корпуса (код IP) по ГОСТ 14254;
- заводской серийный номер, месяц и год выпуска;
- номера контактов для электрических цепей на клеммах.

8 Комплектность

Изделие поставляется в комплекте (таблица 3).

Наименование	Кол-во
Индикатор ANZ 300	1 шт.
Руководство по эксплуатации (настоящий документ)	1 экз.*
Паспорт	1 экз.

* Допускается комплектовать одним экземпляром каждые десять приборов, поставляемых в один адрес.

9 Транспортирование и хранение

- 1.1 Перевозка допускается всеми видами закрытого транспорта.
- 1.2 Изделие следует транспортировать в упаковке при температуре от -50 до +85 °C и относительной влажности воздуха не более 95 % (при +35 °C).
- 1.3 Изделие должно храниться в упаковке в закрытых складских помещениях при температуре от 0 до +55 °C и относительной влажности воздуха не более 95 % (при +35 °C). Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и газов.

10 Ресурс и срок службы

- 10.1 Режим работы – непрерывный.
- 10.2 Средняя наработка на отказ – 120000 ч.
- 10.3 Срок службы – 12 лет (данный показатель надежности установлен для нормальных условий работы: неагрессивная среда, температура +23 ±3 °C, вибрация и тряска отсутствуют).


11 Сведения об утилизации

- 11.1 Изделие не содержит драгметаллов.
- 11.2 Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая изделие.


Приложение А

Габаритные и установочные размеры

Габаритные размеры корпуса




Разметка окон в щите для установки индикаторов



Приложение Б

Электрические схемы подключения



А) типовая схема

Б) пример питания 2-проводного датчика с токовым сигналом 4...20 мА от встроенного в индикатор дополнительного источника – для этого устанавливается перемычка между клеммами 8 и 9




Рисунок Б.1 – Подключение прибора

PIEZUS
Сделано в России

ООО «Пьезус»
<http://www.piezus.ru/>